

REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE LA RPMS, 24/03/2026

Des del Sindicat de Polícies de Catalunya (SPC) us informem dels temes que hem parlat amb responsables de la RPMS.

- 1- Demanem el nombre d'incidències actuals relacionades amb disfuncions o mal funcionament dels sistemes de climatització a les diferents comissaries de la RPMS, davant l'entrada de l'estació de primavera/estiu.**

La resposta del servei d'administració regional indica que, en períodes de canvi estacional, és habitual que es produeixin disfuncions temporals en alguns equips, especialment a causa de la condensació o dels ajustaments de temperatura destinats a regular el confort tèrmic. Està previst la substitució de la refredadora i bomba de calor de la comissaria de Viladecans, en el transcurs del tercer o quart trimestre del 2026. A l'edifici regional a Sant Feliu de Llobregat el 15 d'abril d'enguany està prevista la substitució de la segona refredadora de reforç que també dona servei a l'edifici de l'ABP, i durant el quart trimestre d'aquest any hi ha previst publicar una licitació per substituir la bomba de calor i refredadora principal, per executar a la primavera de 2027.

- 2- Demanem quines unitats d'investigació bàsica de la RPMS presenten una manca manifesta d'efectius, com és el cas de la UI de Sant Boi de Llobregat.**

La resposta rebuda per part del Comissari cap de la RPMS és que juntament amb l'UI de la comissaria de Sant Boi de Llobregat hi ha manca d'efectius a l'UI de Vilafranca del Penedès, UI de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i a l'UI d'Esplugues de Llobregat. L'afectació a la branca de Policia Científica afecta especialment a les comissaries de Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat.

Pel que fa al quadrant de guàrdies de la UI Científica, aquest s'ha vist afectat arran de l'últim concurs, a causa de la manca d'efectius. Davant d'aquesta situació, s'ha decidit impartir formació a agents de les USC de tota la RPMS en matèria de ressenya de detinguts, amb l'objectiu que puguin assumir també aquesta tasca policial i, així, alleugerir la càrrega de treball dels agents de la UI de Policia Científica.

SPC, el Sindicat de Polícies per als polícies

Bailèn 82, 1r 2a

08009 Barcelona

T 933 040 500 F 933 181 862

spc@spc-me.cat



COMUNICAT Núm. 15/2026

- 3- Preguntem si, durant l'últim any, hi ha hagut o hi ha actualment vehicles del CME, adjudicats a la RPMS i en període de garantia, que es trobin al taller per problemes de seguretat o mecànics.**

La resposta és que actualment no tenen constància de cap incident obert relacionat amb vehicles nous amb problemes de seguretat.

- 4- Demanem si està prevista una ampliació estructural de les comissaries de la RPMS, especialment pel que fa als vestidors, en relació amb l'augment d'efectius previst al CME fins a l'any 2030.**

La resposta que ens traslladen és que la licitació per a l'ampliació dels vestidors del complex aeroportuari ja s'ha publicat, i que s'inicien les visites de les empreses interessades a presentar-se per executar aquest projecte. Es preveu que l'obra es comenci a finals del 2026, inicis del 2027 i que s'ampliïn els vestidors de la comissaria de Cornellà de Llobregat durant aquest any. En relació als vestidors de les comissaries de l'Alt Penedès i l'Hospitalet de Llobregat no hi ha cap projecte de revisió concret dels vestidors. La resta de comissaries disposen d'espais suficients per assumir la seva ocupació màxima prevista.

- 5- Se sap ja la ubicació exacta de la nova ABP a Sant Feliu de Llobregat?**

Ens fan saber que actualment no disposen d'aquesta informació.

SPC, el Sindicat de Polícies per als polícies

Bailèn 82, 1r 2a

08009 Barcelona

T 933 040 500 F 933 181 862

spc@spc-me.cat



COMUNICAT Núm. 15/2026